



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ**

689000, г. Анадырь, ул. Отке 52, тел. 2-43-74, 2-24-51, e-mail: Extra@anadyr.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 61 тел. 2-61-29, e-mail: gpn-guchao@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ ПЕВЕК**

689400, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 31 тел. 4-26-68, e-mail: gpn1chaun@mail.ru

Предписание № 7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа» с.
Рыткучи»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 7 от «26» марта 2021 г. Главного государственного инспектора по пожарному надзору городского округа Певек, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 01 апреля 2021 г. по 14 апреля 2021 г. проведена плановая/выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа» с. Рыткучи»

проверку проводил(а):

Байчурич Рафаэль Камилевич – Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек (государственный инспектор городского округа Певек по пожарному надзору), эксперты не привлекались.

совместно с: Директором МБОУ «Средняя школа» с. Рыткучи» Сангаджиевой Натальей Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты обеспечить наличие средств индивидуальной защи-	п. 30 «Правил противопожарного режима в	20.10.2021 г.	

	ты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»		
2	На объекте защиты планы эвакуации выполнить с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	20.10.2021 г.	
3	На объекте защиты, устранить неисправности световых табличек «ВЫХОД» расположенных над эвакуационными выходами.	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»	20.10.2021 г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«14» апреля 2021 г.
М.Л.П.*

Байчурин Р.К. – Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Певек (государственный инспектор городского округа Певек по пожарному надзору).

Предписание для исполнения получил: Директор МБОУ «Средняя школа» с. Рыткучи» Сангаджиева Наталья Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» апреля 2021 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД № 7-2-15